

Afklaringskema - Centralt ventilationsanlæg/ Clarification form - Central ventilation system

	Beskrivelse/ Description	Ja/ Yes	Nej/No	Mængde/ Quantity	Enhed/ Unit	Bemærkning/ Note
1	Firmanavn/Company name					
2	Projekt navn/Project name					
3	Anlægsnavn/Unit name					
4	By/ Town					
5	Maximalt luftmængde/Maximum air flow				m ³ /h	
6	Grundluftskifte/Minimum airflow				m ³ /h	
7	Tryktab/ Nominal external Drop				Pa	
8	Eurovent certificeret/Eurovent certified					
9	Korrosionsklasse/Corrosion class					
10	Indendørs model/Indoor model					
11	Udendørs model/Outdoor model					
12	Størrelse (HxBxL)/Dimensions (HxWxL)				m	
13	Vægt/ Weight				kg	
14	Toptilslutning/Top connection					
15	Sidetilslutning/Side connection					
16	Runde tilslutninger/Round connections					
17	Firkantede tilslutninger/Square connections					
18	Spjæld på Indtag og afkast/Damper on Fresh air and Exhaust					
19	Elektrisk forvarmevlade/Electric preheating coil				kW	
20	Elektrisk eftervarmevlade/Electric reheating coil				kW	
21	Vandbåren varmevlade/Water-borne heating coil				kW	Væske type/Fluid type:
22	Kølevlade/Cooling coil				kW	Kølemiddel/Refrigerant:
23	Energiforbrug ved grundluftskifte Energy consumption at minimum air flow				J/m ³	Max.: 1.800 J/m ³
24	Varmegenvinding ved grundluftskifte/Minimum thermal efficiency of HRS at minimum air flow				%	Standard min. : 73 %
25	Filter type/Filter type Panel, Pose/bag, Hepa					
26	Rotorveksler/Heat exchanger					
27	Modstrømsveksler/Counterflow heat exchanger					
28	Indblæsningstemperatur Sommer/Supply air temperature Summer				°C	
29	Indblæsningstemperatur Vinter/Supply air temperature Winter				°C	
30	Særlige lydkrav/Special sound requirements				dB	
31	Farven på anlægget/Color of Unit				RAL	Standard matsort/Matte black RAL: 9005, Glans/Gloss 5
32	Komplet anlæg/Complete Unit					
33	Modul opbygget anlæg/Modular construction unit					
34	Automatik boks/Automation package					
35	Tryk-styret/Pressure-controlled					
36	VAV-styret/VAV-controlled					
37	By-pass modulerende/By-pass modulation					

*Grå felter skal ikke udfyldes/Do not fill in the grey fields.